

от 29.09.2021

(дата и учетный номер сведений о
выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98,
e-mail: ond.syktyvkar@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 683/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики
Коми «Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми, Грибко Сергея Вильгельмовича от
«29» сентября 2021 года № 683, в период с 12 ч. 00 мин. «17» ноября 2021 года по 11 ч. 00 мин.
«29» ноября 2021 года:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города
Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Ожегов Роман
Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор Анкудинова Марина Алексеевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметка о выполнен ии
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (пом. № 1 – Ф 4.1 и пом. № 2 – Ф 5.2, согласно проектной документации) не разделены противопожарными преградами, а именно тип заполнения проема не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах (дверь выполнена не в противопожарном исполнении)	ч. 4 ст.4, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям и конструктивным решениям»; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.11.2022	
2.	Во внутренних стенах лестничной клетки А (согласно проектной документации) цокольного этажа допущено устройство открытого проема	ч. 4 ст.4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.13 СНиП II-Л.2-72* "Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Основные положения проектирования», прим. 1 п.4.9 СНиП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	01.11.2022	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения, а именно отсутствует дверь, разделяющая коридоры цокольного этажа (пом. № 1 и № 3, согласно проектной документации)	п. 16 «д», п.23 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022	


4.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения (пом. № 2 цокольного этажа, согласно проектной документации) его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главой 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям и конструктивным решениям»	01.11.2022	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Анкудинова Марина Алексеевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

*Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
города Сыктывкара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Коми лейтенант внутренней службы Ожegov Роман Михайлович*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

29 ноября 2021 года