


Приложение № А4
к Паспорту ОСИ № 4
от «12» августа 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ РК
«Колледж культуры»
Анкудинова М.А.
«22» апреля 2026 года

АКТ
выполненных работ по адаптации объекта
и повышению уровня доступности услуг
для людей с инвалидностью и
маломобильным группам населения (МГН)
в период с 2022 по 2025 годы

Республика Коми, г. Сыктывкар

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«22» апреля 2026 года

Наименование объекта: **Учебные мастерские ГПОУ РК «Колледж культуры»**
Адрес объекта: **167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 12а**

В период с 2022 по 2025 года были выполнены следующие работы по адаптации объекта и повышению уровня доступности услуг для людей с инвалидностью и маломобильным группам населения (МГН).

1. Организационные мероприятия:

1.1 В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: **да (Приказ №31/од от 26.03.2018 «Об обеспечении условий доступности»)**

1.2 В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: **да (Приказ №106/од от 03.07.2024 «О назначении ответственных»)**

1.3 В организации предоставляются услуги инвалидам по месту жительства (на дому): **да (Приказ №33/од от 29.03.2018 «Об утверждении организационно-распорядительных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам»)**

1.4 В организации предоставляются услуги инвалидам в дистанционном формате: **да (Приказ №33/од от 29.03.2018 «Об утверждении организационно-распорядительных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам»)**

1.5 В организации официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения:

да

1.6 На официальном сайте организации на главной странице размещена вкладка «Доступная среда», а также присутствует информация для инвалидов в подразделе «Доступная среда».

1.7 В организации обеспечен допуск собаки-проводника на объект, и организовано для нее место ожидания: *да*

1.8 Направленно ходатайство в Администрацию об обустройстве ближайших к объекту автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта для людей с инвалидностью и МГН в соответствии с требованиями нормативных документов:

1.9 На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение / дежурного): *да*

1.10 Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *нет*

1.11 Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

1.11.1 Сайте организации (адрес) **collcul.ru**

1.11.2 Карте доступности (адрес) **www.zhit-vmeste.ru** сайт «Доступная среда» 25 апреля 2021 года

2. Приобретены технические средства реабилитации, адаптивные методические пособия и т.п.:

3. Ремонтные работы:

3.1 Территория, прилегающая к зданию (участок): нет

3.2 Вход (входы) в здание: нет

3.3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): нет

3.4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта): нет

3.5 Санитарно-гигиенические помещения: нет

3.6 Система информации и связи: нет

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и услуг после выполненных работ по адаптации.

Состояние доступности объекта оценено как: **ВНД**

Состояние доступности услуг на объекте оценено как: **ВНД**

В период с 2022 по 2025 года не были выполнены существенные работы по обеспечению физической доступности здания (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.):* **нет**

*- нет, если за период после составления паспорта и на момент составления акта не были проведены существенные работы по обеспечению физической доступности здания (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.) то данный акт идет приложением к существующему паспорту;

- да, если за указанный выше период были проведены существенные работы по адаптации здания (капремонт, реконструкция и т.п.) в данном случае необходима разработка нового паспорта доступности. Данный акт идет приложением к новому паспорту.

Руководитель
рабочей группы
Директор Анкудинова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора Малыгин М.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по охране труда Петров И.З.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела ПТО, гражданской обороны
Министерства культуры и архивного дела РК Грищук А.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представитель общественных организаций инвалидов:

Главный специалист по доступной среде КРО ВОИ Королев Д.Е.

(Должность, Ф.И.О.)



Представитель организации, расположенной на объекте:
Директор Анкудинова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)